

ЈН БР. 02-37/95-2018-ЈП115/02-37/100-2018

ПАРТИЈА 1– Реконструкција инсталација грејања и климатизације

ПИТАЊЕ

А. Машински радови – грејање и климатизација

Тачка 4. ПОВЕЗИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ И ГАСНОГ КОТЛА СА БАФЕРОМ

У тендеру се наводи гасни котло. Да ли је то постојећи или треба испоручити нов котло?

ОДГОВОР

Топлотна пумпа се повезује на постојећи котло.

Лидија Марталић.