

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima za JN br. 02-37/98-2018-JP27 Izgradnja nove trafo stanice 0,4/50 kV na UPOV-u - ORN - 31174000 - Transformatori za napajanje

1. Konkursnom dokumentacijom nije traženo, ali se u odgovoru za pojašnjenje konkursne dokumentacije navodi da je napon elektromotora vakumskog prekidača 48 VDC, kalemovi za uključenje i isključenje elektromotora 48 VDC, napajanje zaštite 48 VDC.

Pitanje: da li je formiranje komandnog napona 48 V DC predmet nuđenja?

Odgovor:

1. Jeste, neophodno je ponuditi i formiranje komandnog napona.