

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за **ЈН бр. 02-37/86-2018-ЈНМВ23, Услуге - Услуге стручног налаза о прегледу и испитивању опреме за рад - ОРН: 73430000 - Испитивање и оцењивање.**

ПИТАЊА

На страни 8/36 конкурсне документације – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, тачка 8. Преглед услова радне околине (зимске), електро инсталација, осветљења громобрана са издавањем стручних налаза на свим локацијама код послодавца **ЈКП "ВОДОКАНАЛ" Сомбор** са наведеним локацијама Наручиоца (Управна зграда предузећа "ВОДОКАНАЛ", Улица Белог Голуба бр.5, Сомбор, "УПОВ" (Радна јединица за пречишћавање отпадних вода) и Извор воде "Јарош"), с обзиром на то да је табела са количинама празна, замолили бисмо вас за следеће појашњење, а како бисмо могли да доиставимо цену и целокупну понуду за предмет јавне набавке.

- тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма;
- врсте испитивања (микроклима, бука, хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина), електромагнетно зрачење, вибрације, освтљеност);
- тачан број мерних места за испитивање громобранске инсталације (број спустних проводника);
- тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација (прикључака и разводних ормара) или макар површина објекта који се прегледају;

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

1. тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма;

Тачан број мерних места за испитивање услова радне околине по локацијма може се одредити само обиласком сваке локације. Приликом претходне контроле испитана су следећа мерна места по локацијама:

Извор воде "Јарош"

- Контролна соба	1
- Цевна галерија- машинско одељење	1
- Машинско одељење	1
- Филтер станица- одељење компресора	1
- Филтер станица- цевна галерија	1
- Филтер станица- аерација	1
- Баждарница	1
- Лабораторија	1
- Дизел агрегат	1

локација: "УПОВ"

- Котларница- командна просторија	1
- Црпна станица- команда са пужним пумпама	1
- Механичка решетка	1
- Црпна станица муља- команда са пужним пумпама	1
- Преса за муљ	1
- Лабораторија	1
- Командна сала	1

2. врсте испитивања (микроклима, бука, хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина), електромагнетно зрачење, вибрације, освтљеност);

врсте испитивања које треба извршити су: микроклима, освтљеност, прашина, бука, као и друга испитивања која се могу утврдити обиласком локација.

3. тачан број мерних места за испитивање громобранске инсталације (број спустних проводника);

Тачан број мерних места можете утврдити на локацији приликом обиласка. Цену формирајте према локацији без обзира на број спустова.

4. тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација (прикључака и разводних ормара) или макар површина објекта који се прегледају;

Тачан број мерних места за испитивање електричних инсталација по локацијама може с одредити само обиласком сваке локације. Приликом претходне контроле испитана су следећа мерна места по локацијама:

локација: "УПОВ"- котларница и филтерска станица

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Прекидач- "ТЕП" | 1 |
| - Светилка са ужареном нити- "ТЕП" | 3 |
| - Разводне кутије- "ТЕП" | 3 |
| - Детектори -"Институт за физику" | 2 |

локација: "УПОВ"- резервоар гаса и дигестори

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Светилка са ужареном нити- "ТЕП" | 2 |
| - Разводне кутије- "ТЕП" | 2 |

локација: "УПОВ"- компресорска станица

- | | |
|---|---|
| - Прекидач за блокаду- "ТЕП" | 2 |
| - Светилка са ужареном нити- "ТЕП" | 3 |
| - Прекидач за светло- "ТЕП" | 2 |
| - Разводне кутије- "ТЕП" | 3 |
| - Електромагнетни вентили- "БУРКЕРТ" | 2 |
| - Електромотор компресора- "СИЕМЕНС" 13,5 kW | 1 |
| - Електромотор мазалице компресора- "СИЕМЕНС" 0,25 kW | 1 |
| - Детектор -"Институт за физику" | 1 |