

ПИТАЊЕ: Јавна набавка број: 02-37/93-2019-ЈП45 - Радови - Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у- ОРН - 31174000 - Трансформатори за напајање.

Поштовани,

Упућујемо Вам захтев за додатне информације и појашњења у вези припреме понуде за јавну набавку: Радови – Изградња новог расклопног постројења за везу са ЕПС-ом на УПОВ-у – ОРН – 31174000 – Трансформатори за напајање, бр. 02-37/93-2019-ЈП45.

У Конкурсној документацији, у делу 3. Техничка спецификација под редним бројем 1.4 и 1.5 наводите разводно постројење које се састоји од Изводних и Мерних ћелија предвиђене за даљински напор и управљање у СФ6 техници.

Питање бр. 1: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да за средњенапонско 24кВ разводно постројење буду понуђене ваздухом изоловане фабрички металом оклопљење ћелије, са расклопним апаратима у СФ6 техници, са моторним погоном, које су предвиђене за даљински напор и управљање и које задовољавају техничке карактеристике у свему према траженом опису постројња из извода Решења о одобрењу за прикључење?

#### **ОДГОВОР 1:**

Поштовани,

Слажемо се да за средњенапонско постројење буду понуђене ваздухом изоловане фабрички металом оклопљење ћелије, како сте навели у свом питању, пошто задовољавају техничке карактеристике из Решења о одобрењу за прикључењу.

**Горан Стојшић**