

Питање и одговор за Јавну набавку услуга број 02-37/56-2020-ЈП-„Сервисирање компресора, дувалки и пнеуматског развода“. Захтев за појашњење конкурсне документације претметне јавне набавке:

Питања:

1. Да би могли да дамо адекватне цене и оригиналност резервних делова потребне су нам таблице са машина по ред.бр 1-6,и 11.
2. Молимо Вас да нам дате појашњење по тачкама 5 и 6 тендера. Ради се о компресору "MANESMAN DEMAG TYP LITG 321412/1984 који се више не производи па самим тим нема ни делова. Да ли желите да на то исто место урадите замену са другим компресором-другог произвођача који задовољава потребе ваше фирме и тражене параметре.
3. Постоји ли могућност да добијемо контакт са техничким лицем са којим би могли појаснити и дефинисати или решити проблем.

Одговор:

1. У прилогу су Вам послате таблице под редним бројевима 1,6 и 11 као што сте и тражили.





2. Тачно је да “MANNESMANN DEMAG” више не ради и да се самим тим и оригинални резервни делови не могу наћи у продаји. Имамо информацију да је америчка компанија “GARDNER DENVER” купила “MANNESMANN DEMAG”, те би они требали да обезбеде и њихове одговарајуће резервне делове. Нисмо предвидели у Набавци замену постојећег са другим компресором те ћемо се држати замене резервних делова и услуга генералног ремонта као што је и наглашено у техничком опису и спецификацији.
3. **На основу члана 20. став 1. Закона о Јавним набавкама комуникација у поступку Јавних набавки и у вези са обављањем послова Јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на порталу Јавних набавки.**

С поштовањем,

За ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Шеф сектора прикупљања и пречишћавања отпадних вода

Маријана Суваљ