

ПИТАЊА:

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 02-37/52-2020-ЈП25, Услуге – Сервисирање пумпних агрегата и електромотора, ОРН – 5051100- Услуге поправке и сервисирања пумпи

ПИТАЊЕ 1:

За предмет јавне набавке бр. . 02-37/52-2020-ЈП25 – Услуге – Сервисирање пумпних агрегата и електромотора ОРН:5051100 – Услуге поправке и сервисирања пумпи, у техничком захтеву под тачком 1 потребно је дати понуду за сервисирање дубинских пумпи. од 3 до 18 kW. Пумпе су следећих произвођача: Elektrokovina, Pleuger, Vogel, KSB, Sever, Grundfos, Lowara , Ebara, E-tech.....

Како бисмо као један од потенцијалних понуђача сачинили понуду потребне су нам подаци о пумпама (број обртаја, типови пумпи, број степени..). молио да нам доставите додатне информације о пумпама.

ОДГОВОР 1:

За предмет јавне набавке бр. . 02-37/52-2020-ЈП25 – Услуге – Сервисирање пумпних агрегата и електромотора ОРН:5051100 – Услуге поправке и сервисирања пумпи, у техничком захтеву под тачком 1 су вам дати тражени подаци о пумпама:

Тражени технички параметри:

1.1. 15-18 kW

Тип бунарске пумпе	Снага мотора kW	Број обртаја	Број степени
KSB UPA 200-35/2	16,5	2900	2
Grundfos SP-125-2-2	15	2900	2
Lowara OZ 642/10-SD	15	2900	10

1.2. 11-13 kW

Тип бунарске пумпе	Снага мотора kW	Број обртаја 1/min	Број степени
Lowara Z 631 09-6 SD	13	2900	6
Pleuger PN 83-2a	12,5	2900	2
Vogel TVS 8,3-2/2 VV HFR 1302D	13	2900	2
KSB UPA 150 S-48/9	14	2900	9

1.3. 7-9 kW

Тип бунарске пумпе	Снага мотора kW	Број обртаја	Број степени
Ebara SF6 S32-5	7,5	2900	5
KSB UPA 150 S-34/9	10	2850	9

1.4. 3-5,5 kW

Тип бунарске пумпе	Снага мотора kW	Број обртаја	Број степени
KSB UPA 150S-20/8	5,5	2900	8
Lowara OZ 615/9	5,5	2900	9

1.5. До 3 kW

Тип бунарске пумпе	Снага мотора kW	Број обртаја	Број степени
E-tech VS6/19 4"-4"	2,2	2900	

Маријана Суваљ