

ПИТАЊА:

Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 02-37/25-2020-ЈП29, Добра – Електроматеријал, ОРН - 31000000 – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета.

ПИТАЊЕ:

У тендерској документацији смо наишли на одређене недоумице, молимо Вас да нам одговорите на питања:

Ставка 57. **ПВЦ навлака 0-9** Шта сматрате под ПВЦ навлаком? Молимо вас да нам дате још информација о овој ставци.

Ставка 96. **Тастер ТД зелени** Који је пречник тастера, да ли има помоћнее контакте? Шта представља ознака ТД?

Ставка 97. **Тастер ТД црвени** Који је пречник тастера, да ли има помоћнее контакте? Шта представља ознака ТД?

Ставка 107. **ЛЕД панел 600x600, 45 W, са рамом** Који је захтевани осветљај ЛЕД панела и боја светла?

Ставка 108. **ЛЕД панел 300x1200, 45 W, са рамом** Који је захтевани осветљај ЛЕД панела и боја светла?

Ставка 112. **Заштитно стакло за ОГ светиљку** За коју ОГ светиљку је намењено заштитно стакло?

Ставка 183. **Кабел ХНР-49А 3x(1x150mm²)** Који је захтевани напонски ниво кабла? Која је намена овог кабла и где се уграђује?

ОДГОВОР:

Ставка 57. **ПВЦ навлака 0-9** Обележивач каблова (бројеви од 0-9) користе се за шемирање ормана.

Ставка 96. **Тастер ТД зелени** Тастер типа ВА31 „Elmark“ или одговарајући.

Ставка 97. **Тастер ТД црвени** Тастер типа ВА31 „Elmark“ или одговарајући.

Ставка 107. **ЛЕД панел 600x600, 45 W, са рамом** 5400 lm; 4000К.

Ставка 108. **ЛЕД панел 300x1200, 45 W, са рамом** 5400 lm; 4000К.

Ставка 112. **Заштитно стакло за ОГ светиљку** За светиљку за спољњу уградњу са грлом Е-27.

Ставка 183. **Кабел ХНР-49А 3x(1x150mm²)** 20kV, веза између ТС и расклопног постројења, у ров се полаже.

Горан Стојшић