

ПИТАЊЕ: Јавна набавка број: 02-37/55-2020-ЈП32

Тема: ЈАВНА НАБАВКА - Услуге – Уградња система аутоматског управљања на процесима водоснабдевања и збрињавања отпадних вода

Поштовани,

Молимо Вас да нам одговорите на питање које Вам шаљемо у прилогу, а у вези са ЈН бр. 02-37/55-2020-ЈП32 :

1. На страни 6. конкурсне документације техничким описом је предвиђено да се надогради постојећи систем управљања на ЦСВ „Јарош“ на основу софтвера PLC и SCADA апликације, док се на страни 17., конкурсне документације у ставци техничка опремљеност захтева развојни софтвер Wonderware. Молимо Вас да у складу са начелима јавних набавки са циљем да се што већем броју потенцијалних понуђача омогући да поднесу понуде; наведеном софтверу Wonderware додате или „одговарајуће“, јер испитивањем тржишта недвосмислено ћете утврдити да наведени софтвер има и еквивалент.

ОДГОВОР :

1. **Постојећи систем управљања и надзора на ЦСВ „Јарош“ преко PLC и SCADA апликације (управљање бунарским пољима, фабрикама воде, резервоарима и црпним станицама, дохлорним станицама, дистрибуцијом воде, итд) је заснован на развојном софтверу Wonderware. ЈКП „Водоканал“ Сомбор у овој јавној набавци не тражи нови развојни софтвер, него надоградњу постојећег, како сте и сами навели у питању и како је јасно дефинисано у техничком опису и техничкој спецификацији. Како нове апликације чине мање од 1% постојећих, сматрамо да је техничка опремљеност која захтева знање рада са развојним софтвером Wonderware логична. Како у Србији постоји више потенцијалних понуђача који имају лиценце за развојни софтвер Wonderware, сматрамо да је омогућена конкуренција. Такође, конкурисање је могуће и у заједничкој понуди са понуђачем који испуњава техничку опремљеност из услова ове јавне набавке.**

Горан Стојшић, дипл.ел.инг