

**Zahtev za dodatna pojašnjenje i uočene nepravilnosti i nedostatke
za Javnu nabavku - Radovi – Izgradnja nove trafo stanice 0,4/20 kV
na UPOV-u – ORN – 31174000 – Transformatori za napajanje**

broj: 02-37/98-2018-JP27

Poštovani,

molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

Da li je za vas kao naručioca prihvatljivo, da za srednjenačensko 24kV razvodno postrojenje, budu ponuđene čelije koje zadovoljavaju tehničke karakteristike u svemu prema traženom opisu postrojnja, gde sa svojim ukupnom širinom ne prelaze 1550mm? Imajući u vidu poziciju iz strukture cena 1.1 gde se jasno traži montažno betonska trafostanica 1x630 kVA tip EV- 21A, kao tipski objekat, gde su njene dimenzija 4300x3550 mm, koja sadrži predviđen unutrašnjeg prostora za smeštaj srednjenačenskog postrojenja ukupne širine 3250mm a dimenzije otvora na koji se postavlja SN postrojenje predviđeno za uvačenje i vezu energetskih kablova sa postrojenjem 2850mm.

Odgovor:

1. Odgovaraju bilo koje dimenzije čelija koje se uklapaju svojim gabaritima u MBTS 1x630 kVA, tip EV-21A, za koju je dobijena građevinska dozvola, a koje ispunjavaju tražene tehničke karakteristike.