

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - Пумпе за воду – ОРН: 42122130– Пумпе за питку воду Број: 02-37/44-2018-ЈП49

PITANJA:

Uvidom u vasu konkursnu dokumentaciju za JN 02-37/44-2018-JP49 primetio sam dve nejasnoce odnosno nedostatak podataka- informacija .

Za poziciju 2 -Potapajuca pumpa za čistu vodu nedostaje podatak o naporu pumpe koji bi trebala pumpa da na protoku od $Q = 1200 \text{ l/min}$.

Pretpostavljam da bi to trebalo da bude radna tacka pumpe u smislu protoka $Q = 1200 \text{ l/min} = 72 \text{ m}^3/\text{h}$ ali je nepoznato na kom pritisku $H = ?$

Ovaj podatak nije dat niti na stani 6/45 niti u objasnjenju na stani 7/45

Sto se tice pozicije 3. Podatak o protoku pumpe $Q = 100\text{-}900 \text{ l/s}$ je mozda pogresno prezentovan, jer protok od $Q = 900 \text{ l/s}$ je ekvivalentan $Q = 3240 \text{ m}^3/\text{h}$ sto je prosto neostavljivo sa elektromotorom od $N = 1,5 \text{ kW}$ I potisom od $2 \frac{1}{2}''$

Pretpostavljam da se radi o zameni slovom **s** oznake koja je trebala da bude **l/min** pa bi onda najveći protok pumpe za otpadnu vodu bio $Q = 900 \text{ l/min}$ ili $54 \text{ m}^3/\text{h}$ sto je relativno prihvatljivo .

Molim Vas za vase misljenje I eventualnu ispravku na poziciji 3 I dopunu dokumentacije na poziciji 2.

ODGOVOR :

Na pitanja koja ste postavili već je odgovoreno u Odgovoru na pitanja postavljena dana 10.01.2018. Odgovor je postavljen na Portal Uprave za javne nabavke i JKP „Vodokanal“ Sombor u okviru konkursne dokumentacije za predmetnu nabavku.

Председник комисије
Горан Стојишић