

Питање и одговор везано за јавну набавку дуваљка на бази дубинске аерације бр. 02-37/41-2018-ЈП43

Питање:

Молимо Вас да се изјасните која је техничка карактеристика битнија, да ли треба да дуваљка има капацитет 56м3/минути или више, или је битније да број обртаја дуваљке буде максимално 2950?

Одговор:

Поштовани, за нас је битнији капацитет дуваљке.